

# **Инструкция о мерах пожарной безопасности в гараже автотранспорта в государственном казенном учреждении Пензенской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности помещений в гараже автотранспорта ГКУ Пензенской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области» (далее – Центр), расположенном по адресу: г.Пенза, ул.Некрасова, д.24 и на прилегающей к нему территории, занимаемых Центром на основании договора безвозмездного пользования (ссуды) государственным имуществом от 11.02.2022 № 38.

1.2. Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена требованиями п.2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

1.3. Положения настоящей Инструкции разработана на основе требований Правил противопожарного режима в РФ и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.

1.4. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.5. В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 4 Правил противопожарного режима, руководитель вправе назначить лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

Ответственность за пожарную безопасность возлагается на сотрудника, назначенного приказом директора (далее – Ответственный за пожарную безопасность). Этот сотрудник отвечает за исполнение всех обязанностей по противопожарной безопасности, кроме исключений, предусмотренных далее по тексту Инструкции.

1.6. Ответственный за пожарную безопасность должен разработать памятку с выдержками из Инструкции и обеспечить ее размещение в каждом помещении на видном месте. В памятку следует включить в том числе информацию об Ответственном за пожарную безопасность и номерах телефонов для сообщения о пожаре.

## **2. Требования к объекту**

2.1. Во всех помещениях занимаемых Центром на видных местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны.

2.2. Занимаемые помещения должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с частью 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

2.3. Противопожарные системы и установки в помещениях здания всегда должны быть в исправном рабочем состоянии.

2.4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться в гараже-двое.

2.5. Над дверями или на дверях эвакуационных выходов должны быть размещены эвакуационные знаки, соответствующие определенным требованиям к ним.

2.6. Занимаемые помещения в здании не предназначены для ночного пребывания людей. Нахождение сотрудников и посетителей допускается с 8-00 до 18-00 часов.

2.7. Курение внутри здания гаража не допускается. Курить разрешено на прилегающей территории в месте, оборудованном урной из негорючего материала и знаком "место для курения".

## **3. Характеристика гаража и специфика пожарной опасности:**

3.1. Гараж расположен на 1 этаже 3-х этажного кирпичного здания, стены кирпичные оштукатуренные, крашенные, межэтажные перекрытия из бетонных плит, ворота металлические, отопление водяное, светильники и электропроводка защищенные, одно машино-место. Пожарная опасность локальная.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность и оказание первой помощи в гараже – заведующий хозяйством.

3.3. Обязанности водителя по соблюдению пожарной безопасности в гараже:

- перед началом работ произвести внешний осмотр ворот, помещения, автомобиля, огнетушителя. Перед запуском двигателя автомобиля открыть ворота и соблюдать правила пользования при запуске. После прогрева двигателя и убеждения в исправности всех систем вывести авто из гаража на площадку. После проветривания помещения гаража, выключить освещение и закрыть ворота.

- при обнаружении пожара в гараже вызвать пожарную службу, тел. 01,101,112. Сообщить руководителю, если пожар локальный и возгорание небольшое тушить пожар огнетушителем.

#### **4. Действия при пожаре**

4.1. При обнаружении пожара водитель, обязан:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 101, Ответственному за пожарную безопасность по внутреннему телефону 4525 и непосредственному руководителю;
- отключить на рабочем месте оборудование, в том числе теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов;
- отключить на рабочем месте электроэнергию;
- постараться потушить пожар, если очаг возгорания небольшой;
- закрыть окна и двери;
- покинуть здание офиса согласно плану эвакуации;
- по прибытии в безопасную зону сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан выполнить следующие действия.

4.2.1. **Оповестить о пожаре:**

- известить об этом всех лиц, находящихся в здании, и принять меры по недопущению паники;
- продублировать информацию о возникновении пожара в пожарную охрану и сообщить руководителю организации;
- проверить, что включены автоматические системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты;
- принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к тушению пожара.

4.2.2. **Остановить работу систем вентиляции** в аварийном и смежных с ним помещениях.

4.2.3. **Обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии** вращающихся дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

4.2.4. **Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.** К таким действиям относятся:

- спасение людей и оказание им первой помощи;
- вызов скорой медицинской помощи или направление пострадавших в лечебные учреждения;
- удаление людей, не участвующих в тушении пожара, за пределы опасной зоны;
- эвакуация и защита материальных ценностей.

4.2.5. **Организовать тушение пожара до приезда пожарной охраны.** Ответственный за действия при пожаре:

- руководит тушением пожара до приезда пожарной охраны;
- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, участвующими в тушении пожара.

4.2.6. **Содействие пожарной охране.**

К таким действиям относятся:

- встреча и помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение руководителю тушения пожара необходимых сведений, в том числе об особенностях объекта и соседних строений и сооружений, наличии пожароопасных веществ, материалов, изделий;
- привлечение сил и средств организации к ликвидации пожара.

#### **5. Порядок осмотра гаража после завершения работ:**

По возвращению открыть двери гаража, произвести визуальный осмотр помещения, завести автомобиль на место в гараж, выключить осветительные приборы и заглушить двигатель. После проветривания выключить освещение и закрыть гаражные ворота. Доложить руководству.

#### **6. Обязанности руководителя при пожаре:**

Прибыть к месту пожара, продублировать вызов пожарной службы, организовать отключение электроэнергии в гараже, тушение пожара огнетушителями, эвакуацию автомобиля.

#### **7. Отключение электроэнергии в гараже:**

Электричество автоматом отключается в гараже, Обесточивание здания производится силами Центра.

#### **8. Размещение и пользование огнетушителем:**

Огнетушитель порошковый размещается на высоте не более 1,5 м. при пожаре выдернуть чеку огнетушителя, открыть рычаг и направить на место горения.

#### **9. Порядок использования пожарного крана:**

При наличии крана с пожарным рукавом, размотать рукав, открыть кран и направит раструб на место горения для тушения.

#### **10. В помещениях для хранения (стоянки) транспорта запрещается:**

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
- загромождать выездные ворота и проезды;
- проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла,
- заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения.